

ა(ა)იპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“-ს სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და საექსპერტო
ლაბორატორია.

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 68^ა; ტელეფონი: 032 2 36 54 00; 032 2 36 39 96; Email: laboratory@gtu.ge

აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი: GAC-TL-0007

მოქმედების ვადა: 29 აპრილი 2017

საგამოცდო ოქმი №0.027

04.07.2013წ

დამკვეთი: სს „მეტეხის კერამიკა“

პროდუქციის დასახელება: კერამიკული ბლოკი

პროდუქციის მწარმოებელი: მეტეხის კერამიკა

ლაბორატორიაში ნიმუშის მიღების თარიღი: 26.06.2013 წ

გამოცდის ჩატარების თარიღი: 02.07.2013 წ

ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება,

რის მიხედვითაც ტარდება გამოცდა: გოსტ 8462-85 „საკედლე მასალები. სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე და ღუნვაზე“; გოსტ 530-80

„კერამიკული აგური და ქვა ტ.კ.“

№	სიგრძე, ა სმ	სიგანე, ბ სმ	სიმაღლე, ჰ სმ	მასა, M გრ	ასაკი დ/დ	მოც. მასა, ρ გრ/სმ³	ფართობი, S სმ²	მრღვევი მალა, P კნ	სიმტკიცე კუმშვა, მპა	სიმტკიცე ღუნვა, R _ლ მპა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30	14.5	19.5	7293	14	0.85	435	925.61	20.8	
2	30	14.5	19.5	7317	14	0.86	435	900.63	20.2	
3	30	14.5	19.5	7448	14	0.87	435	1009.12	22.7	



4	30	14.5	19.5	7347	14	0.86	435	935.15	21.0	-----
5	30	14.5	19.5	7425	14	0.87	435	1075.74	24.2	-----

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი:

ვ. ვა
ვიტალი დვალიშვილი

უფროსი ინჟინერი:

თე
თენგიზ ჩინიძე

